

Код форми за ЗКУД									
Код закладу ЗКПО									

Міністерство охорони здоров'я України Медична документація
 Найменування закладу Форма № 327/0

Затверджена наказом
 МОЗ України

Києво – Святошинський районний відділ
 лабораторних досліджень
 ДУ « Київський ОЛЦ МОЗ України

11	07	2	0	0	0	р	№	1	6	0
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПРОТОКОЛ №446
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ВІД « 02 » 05 2018 РОКУ

Місце відбору проби - *Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, ЖК «Софіївський квартал», вул. Шалімова, 69А, салон краси «ISSA»*

Найменування вододжерела кран

Дата і час відбору проби 28.04.2018р.

Запах 0 бали при 20⁰С бали при 60⁰С

Присмак бали при 20⁰С, кольоровість 10 градуси

Осад(описати) б/0

Каламутність 0 НОК

рН 7.4

Залишковий хлор не виявлен.

вільний не виявлен. мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний не виявлений мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Залишковий озон мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Окисність 1,44 мг O₂ / дм²

Азот мг/л аміаку 0,35 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітритів <0.003 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Азот мг/л нітратів 12,4 мг/дм³ ГОСТ 18826 - 73

Загальна жорсткість 4,0 мг-екв/дм³ ГОСТ 4151 - 72

Сухий залишок мг/дм³ ГОСТ 18164 - 72

Хлориди 12,6 мг/дм³ ГОСТ 4245 - 72

Сульфати 12,6 мг/дм³ ГОСТ 4389 - 72

Залізо <0.1 мг/дм³ ГОСТ 4011 - 72

Мідь мг/дм³ ГОСТ 4388 - 72

Цинк мг/дм³ ГОСТ 18293- 72

Свинець	_____	мг/дм ³ ГОСТ 18293- 72
Миш'як	_____	мг/ дм ³ ГОСТ• 4152 - 89
Барій	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Фтор	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4389 – 72
Залишковий алюміній	_____	мг/ дм ³ ГОСТ 18165 - 89
Поліфосфати	_____	мг/ дм ³ ГОСТ 18309 - 72
Селен	_____	мг/ дм ³ ГОСТ 19413 - 89
Нікель	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05.10
Марганець	_____	мг/дм ³ ГОСТ4974 - 72
Тригалогенметани (ТГМ,сума)	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Поверхнево – активні речовини	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Феноли	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Нафтопродукти	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Лужність загальна	_____	мг-екв./дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Магній	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Ртуть	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Талій	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Ціаніди	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Хром(+)	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Кадмій	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Пестициди	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10
Стронцій стабільний	_____	мг/дм ³ ДСанПін № 2.2.4-171-10 від 12.05. 10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,мг/дм

№166 : ЗМЧ= 21 , загальні коли-форми , E.coli , ентерококі в 100 см³ – відсутні, патогенні ентеробактерії в 1 дм³ – відсутні .

Підпис особи, що проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджений зразок питної води з розподільної мережі (кран) за адресою: с.Соф.Борщагівка, ЖК «Софіївський квартал», вул.Шалімова,69А , салон краси «ISSA» за органолептичними, санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням згідно вимог ДСанПін 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною»

Завідуючий відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень _____

О.В.Кошик

Завідуючий Києв-Святотринський РВЛДО _____

Є.М.Ковнацький

